

Blanketten returneras i samband med slutsyn. Lovnummer ____/____

BYGGNADSPLATS	Fastighetsbeteckning
	Adress, postnummer och postort
SÖKANDE	Namn
	Telefonnummer och e-post

Vid nybyggnad, reparationsarbeten eller ändring av användningsändamål ska huvudprojekteraren/specialprojekteraren/ansvariga arbetsledaren/arbetsledare för annat specialområde sörja för att byggnaden i enlighet med sitt användningsändamål uppfyller de väsentliga tekniska kraven på fuktteknisk funktion.

Höjdläge. Vid valet av byggnadens höjdläge samt utfärdandet av dränering ska ta hänsyn till yt- och grundvattennivåerna samt översvämningsrisken på byggplatsen.		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Grundläggning. Grundläggningsmaterial samt motfyllnad som fungerar som dränerande skikt får ej innehålla organiska ämnen. Kapillärbrytande skikt utfärdat enligt planering.		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Fuktkällor. Vattenånga, vatten, snö eller is från inre och yttre fuktkällor får inte ta sig in i konstruktioner så att det orsakar skada. Byggfukt och fukt som sporadiskt kommer in i konstruktionerna från utsidan eller insidan ska kunna ta sig ut utan att orsaka skada.		
Diffusionsspärr – Ångtät		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Luftspalter – utfärdade så att de i sin helhet fungerar som strömningsrutt för luft		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Lagring. Byggprodukter som lagras på byggplatsen och används i byggnaden ska vara lagrade på ett sådant vis att dess egenskaper ej försämras. När byggprodukter installeras ska de vara i lämpligt skick för den avsedda användningen.		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Torktider. Byggfukten i konstruktionerna har torkat ut i en sådan utsträckning att konstruktionerna kan täckas med ett materialskikt, en beläggning eller en konstruktion som fördröjer uttorkningen utan att orsaka skada.		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Installationer. Eventuella vattenläckage från ventilations-, värme- och kylinstallationer och andra installationer ska ledas till en synlig plats.		
Ansvarsperson	Datum	Underskrift
Helhetsansvarig för byggnadens fuktsäkerhet		
Namn	Datum	Underskrift

Den helhetsansvariga ansvarar för att Miljöministeriets [Förordning om byggnaders fukttekniska funktion](#) följs.